

**Elimäen Teuroisten seudun
vesiosuuskunta
Pertti Halsola
Saarakalliontie 259
45610 KORJA**

Näytetiedot

Näyte	Verkostovesi		
Näyte otettu	27.12.2023	Näytteenottaja	Tapio Perttola
Saapunut laboratorioon	28.12.2023	Näytteenoton syy	Jatkuva valvonta
Tutkimus alkoi	28.12.2023	Näytteenottopiste	Hietsillantie 42
Tutkimus valmis	02.01.2024		
Yhteyshenkilö	Riikka Pöntinen, 040 778 3699, Kemisti (FM)		

Analyysi		7155-1 Verkostovesi Hietsillantie 42	Yksikkö	Menetelmä
Kokonaispesäkeluku (22 °C, 68 h) 1)	1)	1	pmy/ml	SFS EN ISO 6222:1999
Escherichia coli	1)	0	mpn/100ml	Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Kolimuotoiset bakteerit	1)	0	mpn/100ml	Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Suolistoperäiset enterokokit	1)	0	pmy/100ml	SFS-EN ISO 7899-2:2000

Arv. arvio, < pienempi kuin, > suurempi kuin

1)=Alihankinta: KVVY/Tre (T064), FINAS-akkreditoitu menetelmä

Lausunto Tutkittu vesinäyte täyttää tehtyjen tutkimusten osalta talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet (STM:n asetus 1352/2015).

Riikka Pöntinen
Kemisti (FM)