Elimäen Teuroisten seudun vesiosuuskunta
Pertti Halsola
Saarakalliontie 259
45610 KORIA

Näytetiedot	Näyte	Verkostovesi		
	Näyte otettu	12.11.2024 klo 14:50	Näytteenottaja	Tapio Perttola
	Saapunut laboratorioon	12.11.2024	Näytteenoton syy	Jatkuva valvonta
	Tutkimus alkoi	12.11.2024	Näytteenottopiste	Pärnäojantie 22
	Tutkimus valmis	19.11.2024		
	Yhteyshenkilö	Aleksi Laine, 044 974 0127, Toimitusjohtaja (kemisti FM)		

Analyysi		6922-1 Verkostovesi Pärnäojantie 22	Yksikkö	Menetelmä
Lämpötila		9,5	°C	Näytteenottajan mittaama
Kokonaispesäkeluku (22 °C, 68 h)	1)	0	pmy/ml	SFS EN ISO 6222:1999
Escherichia coli	1)	0	mpn/100ml	Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Kolimuotoiset bakteerit	1)	0	mpn/100ml	Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Suolistoperäiset enterokokit	1)	0	pmy/100ml	SFS-EN ISO 7899-2:2000

Arv. arvio, < pienempi kuin, > suurempi kuin
1)=Alihankinta: KVVY/Tre (T064), FINAS-akkreditoitu menetelmä

Lausunto Tutkittu vesinäyte täyttää tehtyjen tutkimusten osalta talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet (STM:n asetus 1352/2015).

Hanna Kuoppala
Laboratorioinsinööri (AMK)

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysien mittausepävarmuudet toimitetaan pyydettäessä. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on pyydettävä lupa.